K číslu: 2507/2013-11
bez zmeny
so zmenou za podmienok uvedených v rozhodnutí
SCHVALUJE S.A.
V Humennom dňa 27.08.2013
Vybavujúci: Ing. arch. Mikova

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČM	NÁZOV MIESTNOSTI
201	SCHODY
202	PODESTA SCHODISKA
203	CHODBA - ŠATŇA
204	VSTUP DETÍ - CHODBA ŠATŇA
205	KUCHYŇKA
206	ZÁDVERIE
207	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
208	NÁKLADNÝ VÝŤAH
209	WC DETI
210	UMYVÁRKA DETI
211	SKLAD
212	IZOLAČKA
213	SKLAD
214	UPRATOVAČKA
215	PREDSIEŇ-HYGIENA
216	WC
217	HERŇA
218	SPÁLŇA
219	SKLAD

Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

1. *Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom* el. predmetov a zariadení
   Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),
   - STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí
   - STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

2. *Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom* - je vykonaná ako
   - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2)
   - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3)

V budove je potrebné vykonať pospájanie všetkých vodivých častí ako voda, plyn kotol. Pospájanie vykonať s HUP budovy, krorá je umiestnená pri hlavnom rozvádzači HR. Pospájanie vykonať vodičom CY 6mm.

N núdzové svietidlo OMS, 2W, batéria 1h + piktogram

Napojenie núdzových svietidiel vykonať káblom N2XH-J 4x1,5

Káble N2XH - bezhalogénové káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa

GENERÁLNY PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL **PROMIRON - projekčná kancelária** Budovatelská 34 066 01 HUMENNÉ, SLOVAK REPUBLIC TEL.: +421 (0)57 778 32 82 FAX: +421 (0)57 778 32 82	ČASŤ PROJEKTU / PART	**ELEKTROINŠTALÁCIA**
		VYPRACOVAL / ELABORATED BY	ING. STANISLAV GERGEĽ
HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU / PROJECT ENGINEER	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL	ZODPOVENÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE	ING. STANISLAV GERGEĽ
NÁZOV ZÁKAZKY / JOB TITLE	**REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA AURA**		
INVESTOR / CLIENT	OBČIANSKE ZDRUŽENIE AURA, ul. Trebíčska č.13 066 01 HUMENNÉ		
MIESTO STAVBY / PROJECT ADDRESS	K.Ú. HUMENNÉ, sídl. III. ul.Třebíčska č. 13 P.č.KN: 6700/5		
STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE	STAVEBNÉ POVOLENIE	STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING No.	**SO-01 HLAVNÝ OBJEKT**
NÁZOV VÝKRESU / DRAWING NAME	**NÚDZOVÉ OSVETLENIE - 2NP**		

PEČIATKA / STAMP: Ing. Stanislav GERGEĽ autorizovaný stavebný inžinier, technické a energetické vybavenie stavieb, 2645 * 14

KÓD VÝKRESU / DRAWING CODE	ČÍSLO ZÁKAZKY / JOB No.	STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE	STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING No.	ČASŤ / PART	FORMÁT / FORMAT	MIERKA / SCALE
		SP	**SO-01**	**ELI**	3xA4	1:100

DÁTUM / DATE	12/2012
SADA / SET	1
VÝKRES Č. / DRAWING No.	**06**
REVÍZIA / REVISION	**A**