

PROTOKOL č. 100038-12/P

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

V Humennom dňa 14.1.2013

Zloženie komisie : predseda : Ing. Stanislav Gergel
členovia : Ing. Miroslav Rohal

Názov objektu (stavby) : REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA „AURA“

Stavebník : OBČIANSKE ZDRUŽENIE „AURA“, ul. Trebíčska č.13, 066 01 Humenné

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Technologický popis činností, konzultácie
so spracovateľom stavebnej časti projektu

Podklady pre vypracovanie protokolu :

- STN 33 2000-5-51
- Projekt stavebnej časti

Prílohy :

Popis technologického procesu a zariadení :

1. Okolie objektu : Jedná sa o vonkajšie prostredie s pôsobením všetkých poveternostných vplyvov mierneho pásma bez obmedzenia. Prostredie je charakterizované týmito fyzikálnymi veličinami :
 - najnižšia teplota vzduchu -40°C
 - najvyššia teplota vzduchu $+40^{\circ}\text{C}$
 - najvyššia relatívna vlhkosť 95%
 - najvyššia absolútna vlhkosť 60g/m^3
 - najvyššia intenzita slnečného žiarenia $1\,200\text{W/m}^2$
 - najvyššia intenzita tepelného žiarenia 600W/m^2
 - najvyššia rýchlosť vzduchu 20m/s
2. Vnútorne priestory objektu : v miestnostiach sa nenachádza zariadenie, ktoré by malo vplyv na životnosť a spoľahlivosť elektrického zariadenia. Vnútorne priestory sú vykurované a klimatizované
3. Vnútorne priestory s umývadlami - Jedná sa o priestor s umývadlom.

V priestore umiestnenia umývadiel je v zmysle STN 33 2000-7-701 čl. 701.30.5 v obryse umývadla umývací priestor nad umývadlom a pod umývadlom.



Stavba : REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA „AURA“
Objekt : EL1.4 Elektroinštalácia - osvetlenie + úpravy bleskozvodu
Protokol č. : 100038-12/P

Rozhodnutie :

V jednotlivých dotknutých priestoroch je určené prostredie nasledovne :

Určenie vonkajších vplyvov podľa : STN 33 2000-5-51 :

Vnútorne priestory miestnosti : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1
,AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1,

Vonkajšie okolie objektu : AA2,AA5, AB2,AB5 AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1,
AK1 ,AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1,
CB1

Zdôvodnenie :

Komisia po zvážení funkčnosti jednotlivých miestností a priestorov, v súlade s STN 33 2000-5-51 rozhodla tak, ako je uvedené v odstavci Rozhodnutie.

Dňa 14.1.2013

Predseda komisie :