

LEGENDA MIESTNOSTÍ			
Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI		
101	PRÍSTREŠOK - TERASA	115	SKLAD
102	SKLAD KOČÍKY	116	SKLAD
103	ZÁDVERIE	117	PREDSEŇ-HYGIENA
104	SKLAD-DOST	118	WC
105	CHODBA-ŠATŇA	119	WC
106	VSTUP DETÍ - CHODBA	120	UPRATOVAČKA
107	CHODBA	121	JASLE 1.ST.
108	SKLAD	122	JASLE 2.ST.
109	KUCHYŇKA	123	JASLE SPÁLŇA 2.ST
110	NÁKLADNÝ VÝŤAH	124	SKLAD
111	WC	125	ZÁDVERIE
112	WC DETI	126	SKLAD
113	UMYVÁRKA DETI		
114	KANCELÁRIA RIADITEKY		

- SP - Spínač radenie 1
SP - Spínač radenie 5
SP - Spínač radenie 6
SP - Spínač radenie 6+6

Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania
1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení
Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1.2 a príloha A),
- STN 33 2000-4-41 príloha A. čl.A1 - Základná izolácia živých častí
- STN 33 2000-4-41 príloha A. čl.A2 - Zábrany alebo kryty

2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom - je vykonaná ako
- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2.)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3.)

V budove je potrebné vykonať pospájanie všetkých vodivých častí ako voda, plyn
kotel. Pospájanie vykonať s HUP budovy, ktorá je umiestnená pri hlavnom rozvádzači HR.
Pospájanie vykonať vodičom CY 6mm.

Napojenie svetiel vykonať káblom N2XH-J 3x1,5
ovládacie obvody k vypínačom N2XH-O 3x1,5 - radenie 1 a 5
N2XH-O 4x1,5 - radenie 6
N2XH-O 2x1 - tlačidlá

Káble N2XH - bezhalogénové káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa

Spájanie obvodov osvetlenia vykonať v krabiciach vypínačov. Pod vypínače
je potrebné použiť hlboké krabice min. hĺbka 78mm
Spojenie vykonať svorkami na to určenými

±0,000 = EXISTUJÚCA PODLAHA 1.NP

ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL PROJEKTANT GENERAL DESIGNER		ING. STANISLAV GERGEL ELEKTROINŠTALÁCIA	
ING. STANISLAV GERGEL VÝKONKOVÝ ELABORATED BY		ING. STANISLAV GERGEL VÝKONKOVÝ RESPONSIBLE	
ING. ARCH. MIROSLAV ROHAL NÁZOV ZÁKAZY JOB TITLE		REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA AURA INVESTOR CLIENT	
OBČIANSKE ZDRUŽENIE AURA, ul. Trebičska č.13 066 01 HUMENNÉ MESTO STAVBY PROJECT ADDRESS		K.Ú. HUMENNÉ, sídl. III. ul. Trebičska č.13 P.Č.KN: 6700/5 STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE	
STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE		STAVBNÝ OBJEKT BUILDING NO.	
OSVETLENIE - 1.NP		SO-01 HLAVNÝ OBJEKT	
Kód výkresu DRAWING CODE		Číslo záznamu JOB NO.	
STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE		STAVBNÝ OBJEKT BUILDING NO.	
SP		SO-01 ELI	
Časť projektu PART		Formát FORMAT	
		Mierka SCALE	
		8x44	
		150	
		12/2012	
		VÝKRES DRAWING NO.	
		01	
		REVÍZIA REVISION	
		A	