




LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI
201	SCHODY
202	PODESTA SCHODISKA
203	CHODBA - ŠATŇA
204	VSTUP DETÍ - CHODBA ŠATŇA
205	KUCHYŇKA
206	ZÁDVERIE
207	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
208	NÁKLADNÝ VÝŤAH
209	WC DETÍ
210	UMÝVÁRKA DETÍ
211	SKLAD
212	IZOLÁČKA
213	SKLAD
214	UPRATOVÁČKA
215	PREDSEŇ-HYGIENA
216	WC
217	HERŇA
218	SPÁĽŇA
219	SKLAD

- Spínač radenie 1
- Spínač radenie 5
- Spínač radenie 6
- Spínač radenie 6+6



Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení
Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom - je vykonaná ako
- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3)

V budove je potrebné vykonať pospájanie všetkých vodičových častí ako voda, plyn kotel. Pospájanie vykonať s HUP budovy, ktorá je umiestnená pri hlavnom rozvádzači HR. Pospájanie vykonať vodičom CY 6mm.

Napojenie svetidiel vykonať káblom N2XH-J 3x1,5
ovládacie obvody k vypínačom N2XH-O 3x1,5 - radenie 1 a 5
N2XH-O 4x1,5 - radenie 6
N2XH-O 2x1 - tlačidlá

Káble N2XH - bezhalogénové káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa

Spájanie obvodov osvetlenia vykonať v krabiciach vypínačov. Pod vypínače je potrebné použiť hlboké krabice min. hĺbka 78mm
Spojenie vykonať svorkami na to určenými

±0,000 = EXISTUJÚCA PODLAHA 1.NP

GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL PROMIRON - projekčná kancelária Budovateľská 34 066 01 HUMENNÉ, SLOVAK REPUBLIC TEL.: +421 (0)57 778 32 82 FAX: +421 (0)57 778 32 82	ČASŤ PROJEKTU PART	ELEKTROINŠTALÁCIA
HLAVNÝ NČ PROJEKTU PROJECT ENGINEER	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL	VYPRACOVANÉ ELABORATED BY	ING. STANISLAV GERGEL
NÁZOV ZÁKAZY JOB TITLE	REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA AURA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT RESPONSIBLE	ING. STANISLAV GERGEL
INVESTOR CLIENT	OBČIANSKE ZDRUŽENIE AURA, ul. Trebičska č 13 066 01 HUMENNÉ		
MIESTO STAVBY PROJECT ADDRESS	KÚ HUMENNÉ, sídl. III. ul. Trebičska č 13 P.Č.KN 6700/5		
STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE	STAVEBNÉ POVOLENIE	STAVEBNÝ OBJEKT BUILDING No.	SO-01 HLAVNÝ OBJEKT
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME	OSVETLENIE - 2.NP		
KÓD VÝKRESU DRAWING CODE	SP	STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE	SO-01
ČÍSLO ZÁKAZY JOB No.		STAVEBNÝ OBJEKT BUILDING No.	ELI
		ČASŤ PART	
		FORMÁT FORMAT	8 x A4
		MERKA SCALE	1:50
		DÁTUM DATE	12/2012
		VÝKRES DRAWING No.	02
		REVIZIA REVISION	A